

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α΄ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας
Τμήμα 1ο Πυρ/κών Κανονισμών & Διατάξεων
Ταχ. Δ/ση Μουρούζη 4
Ταχ. Κωδ. 101 72 Αθήνα
Αρ.Τηλ. (210) 7416181 / 7416180
Αρ. FAX (210) 7416381 / 7416385
Αριθ. Πρωτ.: 46045 Φ.701.2

Αθήνα 25 Αυγούστου 2008

ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες
του Σώματος

ΘΕΜΑ: « Έκδοση – αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης»

ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

1.- Σας γνωρίζουμε ότι στο **ΦΕΚ Β' τ. 1506/30-7-2008** δημοσιεύτηκε η υπ' αριθ. **13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη** “καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια” με την οποία προβλέπεται η **χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία** με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

2.- Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε ότι η προαναφερόμενη ρύθμιση αφορά επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στα παρακάτω νομοθετήματα, ανεξάρτητα από τη χρήση ή μη υγρών ή αέριων καυσίμων :

α.- Π.Δ. 71/1988 “Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων”

β.- Πυροσβεστική Διάταξη 2/1979 “Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα ξενοδοχειακά καταλύματα”

γ.- Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 “Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού”

δ.- Πυροσβεστική Διάταξη 6/1996 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες”

ε.- Πυροσβεστική Διάταξη 8γ/2007 “Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα”

στ.- Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του Π.Δ. 455/1976 “Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων”

ζ.- Εγκύκλιος Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700/1960 “Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυρ/σίας”

3.- Για τις επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στα προαναφερόμενα νομοθετήματα, όπως πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια υγραερίου, μικτά πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) κ.α. εξακολουθεί και ισχύει η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, ύστερα από τη διενέργεια αυτοψίας.

4.- Επίσης, για τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ 1589/2006 εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται σ' αυτή.

5.- Για τη χορήγηση πιστοποιητικού στις επιχειρήσεις των εδαφ. (α) έως (ζ) της παραγρ. 2 της παρούσας δεν θα πραγματοποιείται αυτοψία, αλλά θα πραγματοποιείται έλεγχος εάν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και ακολούθως το

αρμόδιο όργανο της Υπηρεσίας σας θα εισηγείται προς τη Διοίκησή του, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 7 και 7α.

6.- Ειδικότερα, για τα νέα κτίρια που εμπίπτουν στο Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

α.- Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 1.

β.- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 2.

γ.- Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως :

- γ1.** Πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών πυράντοχων θυρών
- γ2.** Βεβαίωση από τον Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. ότι το εργαστήριο που πραγματοποίησε τις δοκιμές είναι πιστοποιημένο για την πραγματοποίηση των δοκιμών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ή την έκθεση δοκιμής, από το Φορέα Διαπίστευσης της χώρας του
- γ3.** Φωτοαντίγραφο τιμολογίου αγοράς στο οποίο θα αναγράφεται ο τύπος της θύρας
- γ4.** Ακριβές φωτοαντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης ορθής εκτέλεσης της μελέτης εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας I, II και III από την οικεία Πολεοδομική Αρχή
- γ5.** Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού ότι έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτούμενες επικαλύψεις με τη συγκεκριμένη πυράντοχη βαφή, τηρώντας όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης για τους μεταλλικούς δοκούς και κολόνες της επιχείρησης
- γ6.** Φωτ/φο μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας, ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, όπως καταστατικό εταιρειών, συμβολαιογραφική πράξη, απόφαση δικαστηρίου, κ.α.
- γ7.** Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης φυσικού αερίου
- γ8.** Άδεια χρήσης φυσικού αερίου
- γ9.** Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι σύμφωνοι με την ΚΥΑ 618/43/20-1-2005 (ΦΕΚ Β' 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β' 1218).
- γ10.** Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης, αναφορικά με τη διατομή και πίεση του αγωγού με τον οποίο συνδέεται το κτίριο από τον οποίο τροφοδοτείται το Μ.Υ.Π.Δ. ή το δίκτυο καταιονισμού ύδατος
- γ11.** Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού ότι η τοποθέτηση του συστήματος ξηράς δόμησης έχει γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρείας που κατασκευάζει τις γυψοσανίδες και εξασφαλίζει τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης που αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας.

7.- Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, για επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Π.Δ. 71/1988, δύναται η Πυροσβεστική Αρχή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου να χορηγεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, διάρκειας έως 6 μήνες, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Η Πυροσβεστική Αρχή θα αποστέλλει το προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας στον ενδιαφερόμενο ή θα παραλαμβάνεται απ' αυτόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα αποστολής προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα 9.

8.- Οι περιπτώσεις αποκλίσεων από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας στα νέα κτίρια είναι οι παρακάτω:

α.- Μη πυροπροστατευμένα φρεάτια ανοιγμάτων

Σύμφωνα με την παράγρ. 3.2.9 του άρθρου 3 του Π.Δ. 71/88, ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται μεταξύ ορόφων, από το πέρασμα σκάλας, ράμπας, ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού, κλπ. πρέπει να περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευμένα φρεάτια, αποτελούμενα από δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το πυροδιαμέρισμα. Απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση ανοίγματα σε πατώματα έως τριών ορόφων, όταν το κτίριο διαθέτει αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού.

Κατά συνέπεια, όταν αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας ότι τα παραπάνω ανοίγματα περικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευμένα φρεάτια και αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί, επηρεάζονται τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή απαιτείται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης πυρκαγιάς και συναγερμού.

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

β.- Υπέρβαση του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος

Όταν υπάρχει υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού εμβαδού πυροδιαμερίσματος, χωρίς όμως να έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος, όπως προβλέπεται από τις ειδικές διατάξεις του Π.Δ. 71/88.

Παράδειγμα 1: Στα κτίρια με χρήση γραφείων, η υπέρβαση του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, επειδή ρητά αναφέρεται στον Πίνακα Δ.2 του ειδικού άρθρου (άρθρο 8).

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράδειγμα 2: Στα κτίρια με χρήση ξενοδοχείων, η υπέρβαση του μέγιστου εμβαδού πυροδιαμερίσματος δεν επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, επειδή δεν αναφέρεται στο ειδικό άρθρο (άρθρο 6).

Συνεπώς σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, με κοινοποίηση της υπέρβασης του εμβαδού πυροδιαμερίσματος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

γ.- Υποβίβαση του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης

Όταν υπάρχει υποβίβαση του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης, χωρίς όμως να έχει εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος και από το ειδικό άρθρο του Π.Δ. 71/88 προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος.

Παράδειγμα 1: Στα κτίρια με χρήση καταστημάτων, η υποβίβαση του δείκτη πυραντίστασης επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, επειδή ρητά αναφέρεται στον Πίνακα Ε.2 του ειδικού άρθρου (άρθρο 9).

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράδειγμα 2: Στα κτίρια με χρήση εκπαιδευτηρίων, η υποβίβαση του δείκτη πυραντίστασης δεν επιβάλλει την εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, επειδή δεν αναφέρεται στο ειδικό άρθρο (άρθρο 7).

Συνεπώς σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, με κοινοποίηση της υποβίβασης του δείκτη πυραντίστασης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

Παράδειγμα 3: Στα κτίρια με χρήση αποθηκών, οι οποίες φέρουν μεταλλικά φέροντα δομικά στοιχεία, με υποβάθμιση του δείκτη πυραντίστασης ή χωρίς επικάλυψη των φερόντων δομικών μεταλλικών στοιχείων με τις εγκεκριμένες πυράντοχες βαφές, επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, επειδή αναφέρεται στο άρθρο 11.

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

δ.- Υπέρβαση του μήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

Όταν υπάρχει υπέρβαση του μήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, χωρίς όμως να έχει εγκατασταθεί, κατά περίπτωση, αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος ή αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, και από το ειδικό άρθρο του Π.Δ. 71/88 προβλέπεται η εγκατάσταση τέτοιου μέσου ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράδειγμα 1: Στα κτίρια με χρήση κατοικιών με μία κατακόρυφη όδευση διαφυγής, η υπέρβαση του μήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής των 25m, επιβάλλει την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, επειδή ρητά αναφέρεται στην παράγρ. 2.1.3. (ii) του ειδικού άρθρου (άρθρο 5).

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράδειγμα 2: Στα κτίρια με χρήση εκπαιδευτηρίων, όταν υπάρχουν δύο οδεύσεις διαφυγής - τελικές έξοδοι, το μήκος της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής των 40m, δεν αυξάνεται με την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης ή αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος, επειδή δεν αναφέρεται ρητά στην παράγρ. 2.1.3. του ειδικού άρθρου (άρθρο 7).

Συνεπώς σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, με κοινοποίηση της υπέρβασης του μήκους της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

ε.- Ύψος κτιρίου

Σύμφωνα με την παράγρ. 3.1 του άρθρου 3, στα πολυώροφα κτίρια ύψους μεγαλύτερου των 20m, τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία, δηλαδή οι πλάκες, κολόνες και δοκοί, θα πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min.

Κατά συνέπεια, όταν αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας ότι τα παραπάνω κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία έχουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο των 120min, επηρεάζονται τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, όταν στο ειδικό άρθρο ρητά αναφέρεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος.

Παράδειγμα 1: Στα κτίρια με χρήση καταστημάτων, ύψους μεγαλύτερου των 20m, τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min. Όταν τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο των 120min, επηρεάζονται τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, από τον Πίνακα Ε.2 του άρθρου 9.

Εφόσον έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας και κατά τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου διαπιστωθούν τα ανωτέρω, αυτό ανακαλείται, ενώ δύναται να χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

Παράδειγμα 2: Στα κτίρια με χρήση εκπαιδευτηρίων, ύψους μεγαλύτερου των 20m, τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120min. Όταν τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία διαθέτουν δείκτη πυραντίστασης μικρότερο των 120min, δεν επηρεάζονται τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου, επειδή δεν επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματου καταιονισμού ύδατος, λόγω του άρθρου 7.

Συνεπώς σ' αυτή την περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, με κοινοποίηση της υποβάθμισης του δείκτη πυραντίστασης των κρίσιμων φερόντων δομικών στοιχείων στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

9.- Στην περίπτωση, που από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 προβλέπονται κλιμακοστάσιο πυροσβεστών ή / και ανελκυστήρας πυροσβεστών και κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελέγχου διαπιστωθεί ότι αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί, δεν θα ανακαλείται το ισχύον πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι ανωτέρω παραλείψεις θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, επειδή συνιστούν μέτρα παθητικής πυροπροστασίας τα οποία δεν επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Ομοίως, για παραλείψεις μέτρων παθητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88, οι οποίες δεν επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αντίθετη φορά ανοίγματος των τελικών εξόδων ή εξόδων κινδύνου από την προβλεπόμενη, μικρότερος αριθμός απαιτούμενων τελικών εξόδων, μικρότερος αριθμός απαιτούμενων κλιμακοστασίων – οδεύσεων διαφυγής κ.α., δεν θα ανακαλείται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, αλλά οι παραπάνω παραλείψεις θα κοινοποιούνται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

10.- Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στο Π.Δ. 71/88 τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:

α.- Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού, ότι τα μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 3.

β.- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, ότι τα μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 4.

γ.- Λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα αναφερόμενα στην παράγρ. 6γ της παρούσας.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή / και δεν απαιτούνται μόνιμα μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας, θα υποβάλλεται μόνο η Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παραγρ. 6γ της παρούσας.

11.- Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας που θα εκδίδεται θα έχει τη μορφή που περιγράφεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος 5 και θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο ή θα παραλαμβάνεται, με το υπόδειγμα αποστολής πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας που περιγράφεται στο Παράρτημα 6.

12.- Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις των κατηγοριών (α) έως (ζ) της παραγρ. 2 της παρούσας, κατά τη λήξη τους θα ανανεώνονται με τη διαδικασία της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

13.- Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, σε καθημερινή βάση, μέσω των επιτροπών εκτάκτων ελέγχων, τα δε αποτελέσματα θα καταγράφονται στο Βιβλίο Εκτάκτων Ελέγχων επιχειρήσεων για τις οποίες χορηγούνται πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα II της 5445 Φ.701.1/14-2-2003 Δ/γής Α.Π.Σ. (Εγκύκλιος 10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 57760 Φ.701.5/1-11-2007 Δ/γή Α.Π.Σ., τα αποτελέσματα των οποίων θα αποστέλλονται στη Δ/ση Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Αναλυτικότερα, η διαδικασία διενέργειας έκτακτων ελέγχων από τα εντεταλμένα όργανα των Υπηρεσιών σας σε επιχειρήσεις που εφοδιάζονται με πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, θα καθορισθεί λεπτομερώς με νεότερη Εγκύκλιο Διαταγή μας.

14.- Επιπρόσθετα, σας επισημαίνουμε ότι κατά τη διενέργεια των έκτακτων ελέγχων, όταν διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις οι οποίες μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, θα χορηγείται προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημέρες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, ενώ για σημαντικές παραλείψεις όπως η μη εγκατάσταση μόνιμων μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, θα εφαρμόζονται για τους παραβάτες οι κυρώσεις του άρθρου 4, δηλαδή ανάκληση του ισχύοντος πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης και διαβίβαση στην οικεία εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη με το άρθρο 22 του Ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

15.- Τέλος, σας αποστέλλουμε σε φωτ/φο την υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

Ο Αρχηγός

Αθανάσιος Κοντοκώστας
Αντιστράτηγος Π.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.- Το σύστημα τοπικής εφαρμογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόμενες εγχάρακτες σημάνσεις σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία, ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

2.- Τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας :

- α) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- β) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- γ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- δ) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- ε) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α.
- στ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Σταθμοί Εργαλείων
- θ) Φωτισμός Ασφαλείας
- ι) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ια) Μεγαφωνικό σύστημα

τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και λειτουργούν καλώς.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.Μηχανικός

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α΄ 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα παρακάτω μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας :

- α) Σύστημα τοπικής εφαρμογής
- β) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- γ) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- δ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- ε) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- στ) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- ζ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- θ) Σταθμοί Εργαλείων
- ι) Φωτισμός Ασφαλείας
- ια) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ιβ) Μεγαφωνικό σύστημα
- ιγ) Πυροσβεστήρες

τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.”
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.- Το σύστημα τοπικής εφαρμογής (δοχείο και σωληνώσεις), έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, είναι ασφαλές για το χρήστη, ελέγχθηκε και λειτουργεί καλώς, το δε δοχείο φέρει τις προβλεπόμενες εγχάρακτες σημάνσεις σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία, ανάλογα με το έτος κατασκευής του δοχείου.

2.- Τα παρακάτω μέσα πυροπροστασίας :

- α) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- β) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- γ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- δ) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- ε) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- στ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- ζ) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Σταθμοί Εργαλείων
- θ) Φωτισμός Ασφαλείας
- ι) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ια) Μεγαφωνικό σύστημα

τηρούνται, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και λειτουργούν καλώς.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.Μηχανικός

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α' 32)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Τα παρακάτω μέσα πυροπροστασίας :

- α) Σύστημα τοπικής εφαρμογής
- β) Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης
- γ) Αυτόματο Σύστημα Ανίχνευσης - Διακοπής Εκρηκτικών Αερίων
- δ) Χειροκίνητο Σύστημα Αναγγελίας Πυρκαγιάς
- ε) Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού ύδατος (SPRINKLER)
- στ) Αυτόματο Σύστημα Ολικής Κατάκλυσης με κατασβεστικό αέριο CO₂, FM-200 (FE-227), ARGONITE, INERGEN 541, FE-13, FE-36, FE-25 κ.α
- ζ) Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- η) Απλό Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο
- θ) Σταθμοί Εργαλείων
- ι) Φωτισμός Ασφαλείας
- ια) Σήμανση οδεύσεων διαφυγής
- ιβ) Μεγαφωνικό σύστημα
- ιγ) Πυροσβεστήρες

τηρούνται, έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.”
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ
Β' Γραφείο Πυρασφάλειας

Περιστέρι 14-08-2008

Λάρνακος 18
Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι
Τηλ: 210-5790106, 210-5790206
Fax: 210-5717406
Αριθμ. Πρωτ. 2222 Φ.701.24/ 1234
Χ.Π.Ε

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, ότι όπως προκύπτει από το φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία μας με α.α.ε 2222/Φ.701.24/1234, η επιχείρηση με τα παρακάτω στοιχεία :

Επωνυμία επιχείρησης: «Το Αιγαίο»
Χρήση επιχείρησης: Αίθουσα συγκέντρωσης κοινού - Ψησταριά
Ιδιοκτησία επιχείρησης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος

επί της οδού Θηβών 139, στο Δήμο Περιστερίου, του Νομού Αττικής,

έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β' 1506/ 30-07-2008), για τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων και μέσων, της υπ' αριθ. 1234 εγκεκριμένης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Το παρόν πιστοποιητικό **ισχύει μέχρι 14-08-2013.**

για τους παρακάτω χώρους :

Όροφος	/ Χρήση	/ Περιγραφή
1.- Υπόγειο	Αποθηκευτικός χώρος	
2.- Ισόγειο	Κεντρική εγκατάσταση	
3.- Πατάρι	Κεντρική εγκατάσταση	

Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Με Εντολή Διοικητού
Ο Προϊστάμενος Πυρασφαλείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ) ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Περιστερί 14-08-2008

Β' Γραφείο Πυρασφάλειας

Λάρνακος 18

Τ.Κ. 121 35 Περιστερί

Τηλ: 210-5790106, 210-5790206

Fax: 210-5717406

Αριθμ. Πρωτ. 2222 Φ.701.24/ 1234

Χ.Π.Ε

ΘΕΜΑ: «Αποστολή πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας».

ΣΧΕΤ: Η από 1-8-2008 αίτηση σας.

1. Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας αποστέλλουμε πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, ύστερα από την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που προβλέπονται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β' 1506) ότι η επιχείρηση έλαβε όλα τα μέτρα και μέσα (ενεργητικής) πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
2. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Πυροσβεστική Αρχή θα ενεργεί έκτακτους ελέγχους προς διαπίστωση της εγκατάστασης και καλής λειτουργίας των μέσων (ενεργητικής) πυροπροστασίας της επιχείρησής σας και της ετοιμότητας του προσωπικού, για την αντιμετώπιση έναρξης πυρκαγιάς και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις θα κινείται η διαδικασία για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
3. **Δύο (2) μήνες πριν τη λήξη** του πιστοποιητικού θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για την ανανέωσή του.

Εντολή Διοικητού
Ο Προϊστάμενος Πυρασφάλειας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να έχετε μαζί σας το παρόν έγγραφο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.Υ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δ.Υ.

Περιστέρι 23-8-2008

Ο
Ανθυποπυραγός ()

Προς
Τη Διοίκησή του
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία»

ΣΧΕΤ: 3333 Φ.701.24/ 1234 / 21-8-2008 Διαταγή 10^{ου} Πυρ/κού Σταθμού Αθηνών

1.- Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής, σας αναφέρω ότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) με αριθμό μελέτης 1234 (Χ.Π.Ε. 2345), με την Επωνυμία «Το Αιγαίο», εκμετάλλευσης κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 139, στο Δήμο Περιστερίου, του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, **διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.**

2.- Ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) απαιτείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.-
β.-
γ.-
δ.-

3.- Ο εγκαταστάτης – επιβλέπων μηχανικός της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) απαιτείται να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.-
β.-
γ.-
δ.-

3.- Εισηγούμαι τη μη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

4.- Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Ενεργήσας τον έλεγχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ.Υ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δ.Υ.

Περιστέρι 23-8-2008

Ο
Ανθυποπυραγός ()

Προς
Τη Διοίκησή του
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Έλεγχος δικαιολογητικών για τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής)
πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία»

ΣΧΕΤ: 3333 Φ.701.24/ 1234 / 21-8-2008 Διαταγή 10^{ου} Πυρ/κού Σταθμού

1.- Σε εκτέλεση της παραπάνω σχετικής, σας αναφέρω ότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της επιχείρησης (κτιρίου, εγκατάστασης) με αριθμό μελέτης 1234 (Χ.Π.Ε. 2345), με την επωνυμία «Το Αιγαίο», εκμετάλλευσης κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου, που βρίσκεται επί της οδού Θηβών 139, στο Δήμο Περιστερίου, του Νομού Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπ'αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης, **διαπιστώθηκε ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.**

2.- Εισηγούμαι τη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

3.- Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Ενεργήσας τον έλεγχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Περιστερί 14-08-2008

Β' Γραφείο Πυρασφάλειας

Λάρνακος 18

Τ.Κ. 121 35 Περιστερί

Τηλ: 210-5790106, 210-5790206

Fax: 210-5717406

Αριθμ. Πρωτ. 4444 Φ.701.22/ 3456

Χ.Π.Ε

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πιστοποιείται, ύστερα από την αίτηση του, και τα στοιχεία του φακέλου που τηρείται στην Υπηρεσία μας με α.α.ε 2222/Φ.701.24/1234, η επιχείρηση (κτίριο, εγκατάσταση) με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία επιχείρησης: «Το Αιγαίο»

Χρήση επιχείρησης: Αίθουσα συγκέντρωσης κοινού - Ψησταριά

Ιδιοκτησία επιχείρησης: Αθανάσιος Παπαδόπουλος

επί της οδού Θηβών 139, στο Δήμο Περιστερίου, του Νομού Αττικής,

εξασφαλίζει ένα **ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας έναντι πυρκαγιάς** με τα υπάρχοντα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, ενώ διαπιστώνονται οι παρακάτω παραλείψεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας:

1.- Τα κλιμακοστάσια του κτιρίου δεν είναι πυροπροστατευμένα.

2.-

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β'1506/ 30-07-2008), χορηγείται προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας για την υλοποίηση των παραπάνω αποκλίσεων από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

Το παρόν προσωρινό πιστοποιητικό **ισχύει για πέντε (5) μήνες μέχρι την 14-01-2009**

για τους παρακάτω χώρους:

Όροφος

1.- Υπόγειο

2.- Ισόγειο

3.- Πατάρι

/ Χρήση

Αποθηκευτικός χώρος

Κεντρική εγκατάσταση

Κεντρική εγκατάσταση

/ Περιγραφή

Με Εντολή Διοικητού

Ο προϊστάμενος Πυρασφάλειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π. Υ. ΑΘΗΝΩΝ

Περιστέρι 14-08-2008

Β' Γραφείο Πυρασφάλειας

Λάρνακος 18

Τ.Κ. 121 35 Περιστέρι

Τηλ: 210-5790106, 210-5790206

Fax: 210-5717406

Αριθμ. Πρωτ. 4444 Φ.701.24/ 3456

Χ.Π.Ε

ΘΕΜΑ: «Αποστολή προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας».

ΣΧΕΤ: Η από 1-8-2008 αίτηση σας.

1. Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας αποστέλλουμε προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ τ. Β' 1506).
2. Επισημαίνουμε ότι εάν μέχρι την παραπάνω προθεσμία δεν υλοποιηθούν οι παραλείψεις που αναφέρονται στο προσωρινό πιστοποιητικό, θα επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 4 της 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Εντολή Διοικητού
Ο Προϊστάμενος Πυρασφαλείας

ΦΕΚ 1506 Β/30-7-2008: Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 14 του ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α' 258).

β. Του άρθρου 1 του π.δ. 210/1992 (ΦΕΚ Α' 99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος».

γ. Του άρθρου 62 της υπ' αριθμ. 3021/1986 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 847) «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα».

δ. Του π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων»

ε. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β' 100) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα»

στ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β' 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β' 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β' 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β' 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β' 959).

ζ. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β' 150) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

η. Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β' 2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ' αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».

θ. Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α' 169) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων»

ι. Την Εγκύκλιο Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών εκδόσεως διοικητικών πράξεων στις πάσης φύσης επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, κατ' εφαρμογή Εγκυκλίων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3.- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4. Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας, από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, στις διάφορες επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας

1. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που από άποψη πυρασφαλείας εμπίπτουν στις διατάξεις:

(i) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 2/1979 (ΦΕΚ Β΄ 100) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας στα Ξενοδοχειακά καταστήματα»

(ii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (ΦΕΚ Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αι-θούσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (ΦΕΚ Β΄ 538), 3β/1983 (ΦΕΚ Β΄ 457), 3γ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 717) και 3δ/1995 (ΦΕΚ Β΄ 959).

(iii) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 6/1996 (ΦΕΚ Β΄ 150) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες».

(iv) Της Πυροσβεστικής Διάταξης 8γ/2007 (ΦΕΚ Β΄ 2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ' αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων».

(v) Του άρθρου 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 (ΦΕΚ Α΄ 169) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων»

(vi) Της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6.7.1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».

χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας.

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

2. Η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν από άποψη πυρασφαλείας στο π.δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων» χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με την προσκόμιση:

(α) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό, που έχει αυτό το δικαίωμα, με την οποία θα δηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση και

(β) Υπεύθυνης δήλωσης, του ν. 1599/1986, από τον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται, από την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το π.δ. 71/1988 για τη συγκεκριμένη χρήση.

(γ) Λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα, κατά περίπτωση, νομοθεσία πυροπροστασίας και τα οποία συνυποβάλλονται με τις προαναφερόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις.

[Αρχή Τροποποίησης]

(δ). Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32), έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες χρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, προβλέπεται από άλλες ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις, διαφορετική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας – **ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. Δ ΜΕ ΤΗΝ 13^Α/10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ-141 Β/12-2-2010) [Τέλος Τροποποίησης]**

3. Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας που χορηγεί σ' αυτές τις περιπτώσεις η Πυροσβεστική Αρχή είναι αυτή που καθορίζεται από άλλες ισχύουσες, σχετικές με την περίπτωση, διατάξεις.

4. Η διαδικασία των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου ως προς τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας ακολουθείται και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υγρά ή αέρια καύσιμα για τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Άρθρο 2

Έκτακτοι έλεγχοι

1. Οι κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν, σε καθημερινή βάση, με τα εντεταλμένα τους όργανα δειγματοληπτικούς έκτακτους ελέγχους, στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην παρούσα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας και ταυτόχρονα ελέγχουν αν τηρείται από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 545).

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μικρές παραλείψεις από τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία χορηγεί προθεσμία μέχρι δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης προκειμένου να συμμορφωθεί και σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από εκ νέου έκτακτο έλεγχο επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις ή ελλείψεις στα μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας σε σχέση με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας.

[Αρχή Τροποποίησης]

Άρθρο 3

Χορήγηση προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

α. Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α' 32), να χορηγεί άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, χρονικής διάρκειας ισχύος ενός (1) έτους, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις από την εγκεκριμένη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας προς έγκριση, απευθείας στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ημιυπαίθριων χώρων και τυχόν προσθηκών αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

β. Επιχειρήσεις στις οποίες ήδη έχει χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα της εκ νέου χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας – **ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13^Α/10 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ-141 Β/12-2-10) [Τέλος Τροποποίησης]**

Άρθρο 4

Κυρώσεις

1. Η Πυροσβεστική Αρχή, εφόσον κατά τον έκτακτο έλεγχο διαπιστώσει τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας γνωστοποιώντας άμεσα την ενέργειά της στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης.

2. Επίσης, η Πυροσβεστική Αρχή διαβιβάζει με έγγραφό της στην οικεία Εισαγγελία αντίγραφο των Υπεύθυνων Δηλώσεων του ν. 1599/1986 του μελετητή ή επιβλέποντος μηχανικού, καθώς και του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης με συνημμένο το Πρακτικό της Επιτροπής εκτάκτων ελέγχων ή της Αναφοράς του οργάνου της Πυροσβεστικής Αρχής προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης».

Άρθρο 5

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια πυροσβεστικά όργανα, η δε ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2008

Εγκρίθηκε

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008